

For de det gjelder

Ref :  
Deres ref :  
Dato : 08.02.2022

## Oppfølging etter informasjonsmøte 17.12.2021

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fikk flere spørsmål på informasjonsmøte som ble avholdt 17 desember 2021. Enkelte av spørsmålene ble besvart i møtet, mens de spørsmålene som ikke ble besvart i møtet besvares i dette brevet.

### Bruk av underleverandør sin testrapport

Det ble stilt spørsmål om en produsent kan benytte seg av underleverandørens testrapport ved utforming av ytelseserklæring. Som eksempel ble det vist til tester utført av malingsprodusenter.

DiBK er av den oppfatning at en malingsprodusent kan gjennomføre test hos et utpekt teknisk kontrollorgan og at denne testen kan være grunnlag for produktdokumentasjon for flere produsenter av behandlet trekledning. Forutsetningen for at dette kan gjøres, er at materialet er identisk med det som er testet og sporbart.

### Testkriteriene

Det ble også stilt spørsmål om dagens testkriterier, herunder om testkriteriene er nedarvet fra testing av innvendig kledning. De nyeste utgavene av standardene er NS-EN 14915:2013+A1:2017 og NS-EN 14915:2013+A2:2020. Disse er noe bedre tilpasset utvendig kledning når det gjelder branntesting. Nevnte utgaver er imidlertid ikke publisert i Official Journal, og kan dermed ikke benyttes for å CE-merke produktet.

### Horisontal utpeking

Videre ble det stilt spørsmål om det er akseptabelt at et prøvingslaboratorium kun kan meldes horisontalt for teststandard, og de er ikke meldt for harmonisert produktstandard.

Det tekniske kontrollorganet, som prøvingslaboratorium i system 3 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, skal være utpekt i henhold til den harmoniserte produktstandard eller horisontalt utpekt i samsvar med byggevareforordningen vedlegg 5 punkt 3.

Vennlig hilsen

---

Hanne Kofstadmoen  
avdelingsdirektør

José Santos Delgado  
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

