

Produktkategori	Produkter	Obligatorisk CE-merking	AVCP	Kommentarer
Byggmoduler				
	Byggmoduler i tre	Nei		Sjekk om det foreligger et produktsertifikat fra et tredjepartsorgan i produsentens navn
	Byggmoduler i stål	Nei		Sjekk om det foreligger et produktsertifikat fra et tredjepartsorgan i produsentens navn
Fundamenter				
	Pukk og grus	Ja (NS-EN 13242)	4	
	Ferdig betong	Nei	2+	NS-EN 206 er ikke harmonisert. Pass på at nasjonale tillegg til NS-EN 206 er oppfylt. Entreprenører må følge utførelsesstandard NS-EN 13670.
	Fundamentpæler i betong	Ja (NS-EN 12794-5)	2+	
	Geotekstiler og relaterte produkter	Ja NS/EN 13251)	2+	
	Radonmembran	Nei	1	Sjekk om produktsertifisering foreligger med beskrivelse av radonmotstand.
	Isolasjonsprodukter: Ekspandert polystyren (EPS)	Ja (NS-EN 14933)	3	
	Isolasjonsprodukter: Ekstrudert polystyrenskum (XPS)	Ja (NS-EN 14935)	3	
	Lettklinker (LWA)	Ja (NS-EN 15732)	3	
Bygningskonstruksjoner				
	Prefabrikkerte stålkonstruksjoner	Ja (NS-EN 1090-1)	2+	
	Huldekkeløselementer i betong	Ja (NS-EN 1168)	2+	Pass på at det er tatt hensyn til nasjonale tillegg til betongsstandarden (NS-EN 206)
	Prefabrikkerte konstruksjonselementer i betong	Ja (NS-EN 13225)	2+	Pass på at det er tatt hensyn til nasjonale tillegg til betongsstandarden (NS-EN 206)
	Styrkesortert konstruksjonsvirke	Ja (NS-EN 14081)	2+	
	I-profiler av tre	Nei	1	
	Prefabrikkerte takstoler	Ja (NS-EN 14250)	2+	
	Trekonstruksjoner- Limtre	Ja (NS-EN 14380)	1	
Forbindelser				
	Trekonstruksjoner- Festemidler av dybeltype	Ja (NS-EN 14592)	3	
	Skrueforbindelser for forspenning	Ja (NS-EN 14399-1)	2+	
	Stolpesko i galvanisert stål	Nei	2+	
Yttervegger og fasader				
	Påhengsfasader	Ja (NS-EN 13830)	3	
	Fasadekledning i betong	Ja (NS-EN 490)	3	System 3 er hovedsystem, men noen produkter i denne kategorien kan falle inn under system 4 (dersom brannegenskapene kan klassifiseres uten testing)
	Fasadekledning med tynnplater av metal	Ja (NS-EN 14783)	3	System 3 er hovedsystem, men noen produkter i denne kategorien kan falle inn under system 4 (dersom brannegenskapene kan klassifiseres uten testing)
	Fasadekledning med selv bærende metallplater	Ja (NS-EN 14782)	3	System 3 er hovedsystem, men noen produkter i denne kategorien kan falle inn under system 4 (dersom brannegenskapene kan klassifiseres uten testing)
	Fasadekledning i tre	Ja (NS-EN 14915)	4	
	Murprodukter av tegl	Ja (NS-EN 771-1)	2+	
	Murprodukter av betong	Ja (NS-EN 771-3)	2+	
	Lettklinkerblokker	Ja (NS-EN 771-3)	2+	
	Murprodukter av naturstein	Ja (NS-EN 771-6)	2+	
	Ordinær sement	Ja (NS-EN 197-1)	1+	
	Mursement	Ja (NS-EN 413-1)	1+	
	Veggelementer i betong	Ja (NS-EN 14992)	2+4	Vegger med bærende funksjon faller i system 2+. Vegger uten bærende funksjon faller inn under system 4.
	Åpne veggelementer i tre åpent	Nei	2+4	Vegger med bærende funksjon faller i system 2+. Vegger uten bærende funksjon faller inn under system 4.
	Lukkede veggelementer i tre	Nei	2+	Produsenten må en intern produksjonskontroll i fabrikk sertifisert av et tredjepart.
Fugemasser				
	Fugemasser til glass (ikke-bærende fuger)	Ja (NS-EN 15651-2)	4	
	Fugemasser til fasader (ikke-bærende fuger)	Ja (NS-EN 15651-1)	3/4	System 3 for utvendig bruk - System 4 for innvendig bruk
	Fugemasser til bad og sanitærutstyr (ikke-bærende fuger)	Ja (NS-EN 15651-3)	3	
	Fugemasser til gulv og gangveier (ikke-bærende fuger)	Ja (NS-EN 15651-4)	3	
Isolasjonsprodukter til bygg				
	Mineralull (MW)	Ja (NS-EN 13162)	3	
	Ekspandert polystyren (EPS)	Ja (NS-EN 13163)	3	
	Ekstrudert polystyrenskum (XPS)	Ja (NS-EN 13164)	3	
	Stivt polyuretanskum (PU)	Ja (NS-EN 13165)	3	
	Fenolskum (PF)	Ja (NS-EN 13166)	3	
	Treull (WW)	Ja (NS-EN 13168)	3	
	Ekspandert perliitt (EPB)	Ja (NS-EN 13169)	3	
	Trefiber (WF)	Ja (NS-EN 13171)	3	

	Polyetylenkum (PEF)	Ja (NS-EN 16069)	3	
	Mineralullprodukter av plassformet løsn	Ja (NS-EN 14064)	3	
Bygningsglass				
	Basisprodukter av kalksodasilikatglass	Ja (NS-EN 572)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Belagt glass	Ja (NS-EN 1096-4)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Isolerrutter	Ja (NS-EN 1279)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Herdet sikkerhetsglass (kalksodasilikat)	Ja (NS-EN 12150-2)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Herdet (kalksodasilikat)glass	Ja (NS-EN 12337-2)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Herdet sikkerhetsglass (borsilikat)	Ja (NS-EN 13024-2)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Varmeprøvd herdet sikkerhetsglass (kalksodasilikat)	Ja (NS-EN 14179-2)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Termisk herdet jordalkasilikat-sikkerhetsglass	Ja (NS-EN 14321-2)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
	Laminert glass og laminert sikkerhetsglass	Ja (NS-EN 14449)	3	System 1 for glass med en forbedret brannmostand/sikkerhet mot eksplosjon og innbrud
Takprodukter				
	Undertakplater for taktekninger med omlegg	Ja (NS-EN 14964)	3/4	System 3 er hovedsystem, men noen produkter i denne kategorien kan falle inn under system 4 (dersom brannegenskapene kan klassifiseres uten testing)
	Taklys av plast	Ja (NS-EN 14963)	3/4	System 3 er hovedsystem, men noen produkter i denne kategorien kan falle inn under system 4 (dersom brannegenskapene kan klassifiseres uten testing)
	Prefabrikkerte takprodukter i betong	Ja (NS-EN 13693)	2+	
	Takbelegg av asfalt	Ja (NS-EN 13707)	2+	
	Takbelegg av plast og gummi	Ja (NS-EN 13956)	2+	System 3 for belegget som brukes i bygninger med krav om eksterne brannegenskaper.
	Takshingel	Ja (NS-EN 544)	3	
	Takstein i betong	Ja (NS-EN 490)	3	System 3 er hovedsystem, men noen produkter i denne kategorien kan falle inn under system 4 (dersom brannegenskapene kan klassifiseres uten testing)
	Takstein av tegl	Ja (NS-EN 1304)	3/4	System 3 er hovedsystem, men noen produkter i denne kategorien kan falle inn under system 4 (dersom brannegenskapene kan klassifiseres uten testing)
	Undertaksprodukt på rull	Ja (NS-EN 13859)	3	
	Svillemembraner og murfuktsperre av bitumen	Ja (NS-EN 14967)	3	
Skorsteiner og ildsteder				
	Innvendige røykkanaler av tegl/keramikk	Ja (NS-EN 1457-1)	2+	System 4 for røykavslutninger
	Skorsteiner - Ytterveggelementer av betong	Ja (NS-EN 12446)	2+	
	Skorsteiner - Skorsteinslementer av betong	Ja (NS-EN 1858)	2+	
	Skorsteiner - Innvendige røykkanaler av betong	Ja (NS-EN 1857)	2+	
	Skorsteiner - Innvendige røykkanaler av metall	Ja (NS-EN 1856-2)	2+	
	Skorsteiner - Røykkanaler og lufttilførselskanaler for lukkede forbrenningssystemer	Ja (NS-EN 14989-2)	2+	
	Skorsteiner - Systemskorsteiner med innvendige røykkanaler av tegl/keramikk under fuktige betingelser	Ja (NS-EN 13063-2)	2+	
	Skorsteiner - Systemskorsteiner med innvendige røykkanaler av tegl/keramikk - luftrøykkanaler	Ja (NS-EN 13063-3)	2+4	System 4 for røykavslutninger
	Skorsteiner - Metallskorsteiner og materialuavhengige lufttilførselskanaler for ovner med lukket forbrenningssystem - Vertikale endestykker for C6-type ildsteder	Ja (NS-EN 14989-1)	2+	
	Skorsteiner - Skorsteinslementer av tegl/keramikk for ensjiktsskorsteiner	Ja (NS-EN 1806)	2+	
	Skorsteiner - Systemskorsteiner med utvendige vegger (ytterskall) av tegl/keramikk	Ja (NS-EN 13069)	2+	
	Frittstående skorsteiner - Materialer for innvendige røykkanaler av murstein	Ja (NS-EN 13084-5)	2+	
	Skorsteiner - Røykavslutninger av tegl/keramikk	Ja (NS-EN 13502)	4	
	Ildsteder fyrt med tre-pelleter til oppvarming av boliger	Ja (NS-EN 14785)	3	
	Langtidsværmende ildsteder fyrt med fast brensel	Ja (NS-EN 15250)	3	
	Ildsteder - Peisinnseter med eller uten dører, inkludert kassetter, i boliger fyrt med fast brensel	Ja (NS-EN 13229)	3	
	Ildsteder - Kjøkkenovner i boliger fyrt med fast brensel	Ja (NS-EN 12815)	3	
	Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel	Ja (NS/EN 13240)	3	CE-merking er ikke tilstrekkelig - ildsteder må også være testet etter NS 3058 og oppfylle grenseverdier i NS 3059, jf. TEK10 § 9-10
	Ildsteder - Frittstående kjeler i boliger, fyrt med fast brensel - Nominell effekt opptil 50 kW	Ja (NS/EN 12809)	3	
Brannsikkerhet				
	Brannalarmanlegg	Ja (NS-EN 54-serie)	1	NS-EN 54-serie inneholder 25 deler som beskriver dokumentasjon av de enkelte komponenter som inngår i et brannalarmanlegg
	Brannklassifiserte dører	Nei	1	Obligatorisk CE-merking fra juni 2019 (NS-EN 16034). Før dette kan entreprenører velge mellom CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer, men det skal uansett foreligge en produktsertifisering av dørens brannmotstanden.
	Faste brannslukesystemer- og slangesystemer	Ja (NS-EN 671)	1	
	Sprinkler	Nei	1	Krav om produktsertifisering.
	Brannsikre fugemasser	Nei	1	Krav om produktsertifisering.
	Brannbeskyttende maling	Nei	1	Krav om produktsertifisering.

	Andre beskyttende produkter	Nei	1	Krav om produktsertifisering.
Trapper				
	Trapper (stål, tre) som leveres som byggesett	Nei	2+	Produsenten må ha en sertifisert av et teknisk kontrollorgan (mer enn ISO 9001 og 14001)
	Trapper i betong	Ja (NS-EN 14963)	2+	
Dører, vinduer, porter				
	Vinduer (innvendige og utvendige)	Ja (NS-EN 14351)	3	
	Utvendige dører	Ja (NS-EN 14351)	3	
	Rulleporter	Ja (NS-EN 13241)	3	
Rør uten kontakt med drikkevann				
	Rør av duktilt støpejern til bruk i kloakkanlegg	Ja (NS-EN 598)	4	
	Fibersementrør for stikkledninger og hovedledninger	Ja (NS-EN 588-2)	4	
	Rør og rørdeler av støpejern	Ja (NS-EN 877)	4	
	Rør, rørdeler av støpejern (duktilt støpejern)	Ja (NS-EN 969)	3	
	Rør og rørdeler av uarmert betong, stålfiberarmert betong og armert betong	Ja (NS-EN 1916)	4	
	Ulegerte stålrør og rørdeler for transport av vannaktige væsker	Ja (NS-EN 10224)	4	
	Plastrør	Nei	4	
Produkter i kontakt med drikkevann				
	Produkter i kontakt med drikkevann	Nei	1+	
Våtrom				
	Prefabrikkerte badromsmoduler	Nei	1	Prefabrikkerte badromsmoduler skal være sertifisert av et tredjepartsorgan før de går ut av fabrikk
	Membranerplater	Nei	2+	Produsenten må ha en intern produksjonskontroll i fabrikk sertifisert av et tredjepartsorgan (mer enn ISO 9001)
	Sluk	Ja (NS-EN 1253)	3	
	Keramiske fliser	Ja (NS-EN 14411)	3	
	Dampsperrer	Ja (NS-EN 13984)	3	
	Flytende membraner til bruk under keramiske fliser	Ja (NS-EN 14891)	3	
Sanitær				
	Servanter	Ja (NS-EN 14688)	4	
	Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås	Ja (NS-EN 997)	4	
	Spylesisterner for WC og urinaler	Ja (NS-EN 14055)	4	
	Veggurinaler	Ja (NS-EN 13407)	4	
Gulvprodukter				
	Halvhårde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv	Ja (NS-EN 14041)	3	
	Flytende membraner til bruk under keramiske fliser	Ja (NS-EN 14891)	3	
	Tregulv	Ja NS-EN 14342)	3	
	Terrassofliser	Ja (NS-EN 13748-1)	4	
	Støpte gulvbelegg eller avrettingslag, og materialer	Ja (NS-EN 13813)	3	
	Prefabrikkerte betongprodukter - Gulvplater for gulvsystemer	Ja (NS-EN 13747)	2+	
	Keramiske fliser	Ja (NS-EN 14411)	3	
Innvendige vegg- og takprodukter				
	Gipsplater	Ja (NS-EN 520)	3	
	Trebaserte plater (spon, obs)	Ja (NS-EN 13986)	2+/4	2+ for bruk i fuktig forhold/system 4 for bruk i tørre forhold
	Trefiberplater	Ja (NS-EN 622-1)	4	
	Halvhårde trefiberplater	Ja (NS-EN 622-3)	4	