

Innspillsmøte DIBK

25.03.15

Innspill Flexit AS
v/ Knut Skogstad,
Business Development Manager



Kapittel 13 Miljø og helse

« hensyn til brukernes helse skal ivaretas »

- **Innspill 1:**

- Bakgrunn:

- Luftskifte i boliger er vesentlig lavere enn i næringsbygg.
 - Lekkasjetall for boliger skjerpes fra 2,5 til 0,6. Infiltrasjon og dermed samlet luftskifte reduseres. (Høring nye energiregler)

- Forslag:

- Ventilasjonskravet i boliger må kompenseres for dette for å ivareta miljø og helse

- Besparelse for:

- Samfunn, eier og bruker ved bl.a. færre fuktskader pga for lav ventilasjon og bedre inneklime.



Kapittel 13 Miljø og helse

- **Innspill 2:**
 - Bakgrunn:
 - Kravene til ventilasjon i boliger og næringsbygg er ulikt oppbygd. Dette skaper uklarheter og ulik tolkning/praksis i ulike situasjoner
 - Forslag:
 - Metoden for å sette krav og dokumentere bør gjøres like for boliger og næringsbygg. Behøver i seg selv ikke bety endret luftskifte men mer enhetlig kravsetting og enklere forståelse. Enklere å praktisere.
 - Besparelse for:
 - Næringen som får et enklere og mer enhetlig regelverk å forholde seg i boliger og næringsbygg. Enklere å standardisere.

Kapittel 13 Miljø og helse

- **Innspill 3:**

- Bakgrunn:

- Kravene til ventilasjon og luftskifte i boliger er dels i Tek og dels i veiledning.

- Forslag:

- Samle alle kravene i TEK for å få enklere forståelse og mer standardisert og forenklet praktisering av regelverket.

- Besparelse for:

- Næringen - som får et enklere regelverk å forholde seg til som er mer likt for alle typer bygg.