

Vår saksbehandler
Tommy Ueland, tlf. +47 33 41 26 17

Dokumentdato
08.11.2021
Deres dato

Vår referanse
2021/6476 UETO
Deres referanse

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO

Svar på høring om ombruk av byggevarer

Vi viser til *Høring om ombruk av byggevarer* som ble sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 10.09.2021. Under finner dere vårt svar på høringen:

De branntekniske egenskapene til byggevarer er svært sentrale for å ivareta tilstrekkelig brannsikkerhet i bygninger. Byggevarer til ombruk må derfor ha de samme krav til branntekniske egenskaper som nye byggevarer.

Bakgrunn for svaret:

Det er ønske om å stimulere til mer ombruk av materialer ved å fjerne kravene til produktdokumentasjon for denne typen varer. TEK vil fremdeles være førende for minimumskravene til byggverk, og en slik endring skal i teori ikke har noen påvirkning på brannsikkerheten

I utgangspunktet er det TEK som setter sikkerhetsnivået, og som vi forholder oss til. Når det er sagt, vil dette kunne åpne et helt nytt marked der ombruk blir en betydelig større del av omsetningen av byggevarer i Norge. Fra et brannperspektiv kan dette skape noen utfordringer ved at:

- a.) Man mister et ledd i kvalitetssikringen av bruk av materialer i byggverk der materialeegenskapene er vesentlig for brannsikkerheten.*
- b.) Det kan være vanskelig å etterprøve materialvalg etter en brann da det ikke foreligger dokumentasjon.*
- c.) Det er usikkert om prosjekterende har kompetanse til å vurdere ombrukte materialer inn i nye prosjekter.*

DSB ble i tillegg bedt om innspill til et alternativt forslag til regulering av ombrukte byggevarer:

I tillegg til forslaget til endring i forskriften, ønsker direktoratet innspill fra høringsinstansene på et alternativt forslag til reguleringer av ombrukte produkter. I dette alternativet stilles det fortsatt krav til dokumentasjon ved omsetning av ikke CE-merkede ombrukte byggevarer, men ikke så omfattende krav som i dag. Rent teknisk kan dette skje ved at det utarbeides et eget kapittel i forskriften hvor de reviderte kravene tas inn.

DSB mener dette forslaget vil sørge ivaretagelse av de branntekniske egenskapene til ombrukte byggevarer og sett fra et rent brannfaglig perspektiv vil være å foretrekke.

Med hilsen

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

E-post
postmottak@dsb.no

Telefon
33 41 25 00

Internett
www.dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Organisasjonsnummer
974 760 983

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forebygging og sikkerhet (FSI)

Johan Marius Ly
avdelingsdirektør

Dag Rune Omland
Seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.