

# Hørings svar til Parselloppdeling av campingplasser. Endringer i TEK17 § 11-6

Jeg representerer formelt sett Grenland brann og redning IKS, men svaret er på vegne av følgende brannvesen: Skien brannvesen, Grenland brann og redning, Kragerø brannvesen, Vest Telemark brannvesen, Nome og Midt-Telemark brann og redning.

Vi har ingen kommentarer til de avstandsforslag og parsellforslag som er angitt i forslag til endring i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften.

Fordelen med endringen er at dette nå blir forskriftstekst og ikke preakseptert løsning hvor man kan analysere seg frem til andre avstander og parsellstørrelser.

Ulempen for tilsynsmyndighet (brannvesenet) er at forslaget ikke får tilbakevirkende kraft, hvilket betyr at forholdene ved eksisterende campingplasser vil forbli slik de er i dag i lang fremtid.

Til slutt stiller vi spørsmål ved hvorfor ikke markise er nevnt som en del av campingenheten i pkt. 4.1 Vurdering av brannsikkerheten. Dette er et spørsmål vi ofte får. Noen markiser påmonteres front og sidevegger og fungerer som fortelt. Andre er helt åpne og lar seg raskt sveive inn. Skal markiser defineres som et fortelt og regnes som en del av campingenheten?

---